

## Τεχνικές προδιαγραφές Προμήθειας κλιματιστικού 12.000 BTU

1. Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης των κλιματιστικών θα είναι τουλάχιστον A+
2. Θα είναι τύπου inverter ψύξης-θέρμανσης.
3. Θα διαθέτουν σήμανση CE .
- 4.Χρωμα λευκό.
5. Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.
6. Η εγγύηση κάθε τύπου κλιματιστικού πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών (2) για την εσωτερική μονάδα και πέντε ετών (5) για την εξωτερική. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Νοσοκομείου , να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα του που έχει υποστεί φθορά, βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρηση του.
7. Το κλιματιστικό θα παραδοθεί στην αποθήκη του Νοσοκομείου και θα τοποθετηθεί την ίδια μέρα στον χώρο που θα υποδειχθεί από την τεχνική υπηρεσία.

ΓΡ.ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

