



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΗΜ/ΝΙΑ 27/12/2024

Ταχ.Δ/νση: Γ. Διαλυνά 1
Πληροφορίες: Μεθενίτης Ανδρέας
ΤΗΛ. 2841340-824
Email: diaxeirisi@0529.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Γρ.Προμηθειών
ΚΟΙΝ
Οικονομικό Τμήμα

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση σωλήνας αποχέτευσης.

Θέλω να σας ενημερώσω ότι η σωλήνα αποχέτευσης που είναι στον εξωτερικό χώρο μεταξύ παλιού και νέου κτιρίου παρουσιάζει εμφανή σημάδια διαρροής.

Η σωλήνα είναι εντός του δαπέδου και θα πρέπει να γίνουν οι εξής εργασίες Α/ σκάψιμο στον δάπεδο Β/αντικατάσταση της σωλήνας Γ/τοποθέτηση σιφονιού στο δάπεδο Δ/ επίσκεψη των δυο φρεατίων μεταξύ της σωλήνας Ε/ αποκατάσταση του δαπέδου με τσιμέντο .

Ενδεικτικό κόστος κατασκευής με υλικά 1350 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Επί ποινή αποκλεισμού θα είναι η μη προσκόμιση βεβαίωσης επί τόπου επίσκεψης που θα σας δοθεί μετά την παρουσία σας στον χώρο του νοσοκομείου έτσι ώστε να λάβετε γνώση των εργασιών που περιγράφονται προς υλοποίηση.

ΓΡ.ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ