

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
Γ.Ν.-Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ  
Τεχνική Υπηρεσία

ΝΕΑΠΟΛΗ 5/5/2025

Εργασίες συντήρησης – καθαρισμού αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων

Η εργασία καθαρισμού και συντήρησης αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων (περίπου 60) θα περιλαμβάνει:

- Καθαρισμό των φίλτρων των εσωτερικών μονάδων και πλύσιμο όσων είναι πλενόμενα
- Έλεγχο ομαλής λειτουργίας ανεμιστήρων και σωστής φοράς περιστροφής
- Αμπερομέτρηση συμπίεστών, έλεγχο ηλεκτρικών συνδέσεων και καλής λειτουργίας συμπίεστών
- Έλεγχο απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση απώλειας, θα γίνεται εντοπισμός σημείου διαρροής, επισκευή και συμπλήρωση με ψυκτικό μέσο
- Καθαρισμό αποχέτευσης και λεκάνης συμπυκνωμάτων των μηχανημάτων
- Καθαρισμό εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) με χρήση αντλίας χημικού υγρού, και επιθεώρηση για πιθανή διάβρωση
- Επιθεώρηση σωληνώσεων και μονώσεων ψυκτικών κυκλωμάτων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  $60 \times 25 \text{ €} = 1500 \text{ €}$  συν ΦΠΑ.

Στο τέλος των εργασιών θα γίνει καταμέτρηση των μονάδων που συντηρήθηκαν (η προσφορά θα δοθεί ανά τεμάχιο). Στην προσφορά θα αναφέρεται και η τιμή ανά kg του ψυκτικού μέσου, το οποίο θα χρεωθεί χωριστά κατόπιν ενημέρωσης από τον ανάδοχο προς την Τ.Υ. του Νοσοκομείου για την ποσότητα που απαιτήθηκε.

ΓΡ.ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ.ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ