



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΤΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΔΥΝΑΚΕΙΟ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΝΕΑΤΟΛΗ 12-1-2026



0000140294

Πληροφορίες: ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τηλέφωνο: 28413 40818

E-mail : texniki@0529.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Γραφείο προμηθειών

Θέμα: ΠεριγραφήΜΑΠ τεχνικής υπηρεσίας

ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			
Γάντια προστασίας	EN 388.	Γάντια δερματοπάνια, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο ≥ 4), αντοχή σε κοπή λάμιας couptest (επίπεδο ≥ 1), αντοχή στη δύναμη σχίσματος (επίπεδο ≥ 4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο ≥ 4), αντοχή σε κοπή λάμιας tdmtest (επίπεδο $\geq X$).			
Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου	EN-60903, class 00 για χαμηλή τάση,	Με σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC),			
Γάντια μονωτικά ηλεκτρολόγου	EN-60903, class 2 (για μέση τάση)	Με σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC),			
Κράνος	EN 397, EN 50365 1000VAC	Αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο.			
Κράνος	EN 397, EN 50365	Αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο.			

Ο συντάξας

ΜΕΓΕΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ