

Εργασίες συντήρησης – καθαρισμού κλιματιστικών μονάδων STULZ.

Με βάση το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αρ.πρωτ.Α3β/Γ.Π οικ. 13165/17-3-2026.

Η εργασία καθαρισμού και συντήρησης κλιματιστικών μονάδων STULZ θα περιλαμβάνει:

- Καθαρισμό των φίλτρων των εσωτερικών μονάδων και πλύσιμο όσων είναι πλενόμενα
- Έλεγχο ομαλής λειτουργίας ανεμιστήρων και σωστής φοράς περιστροφής
- Αμπερομέτρηση συμπιεστών, έλεγχο ηλεκτρικών συνδέσεων και καλής λειτουργίας συμπιεστών
- Έλεγχο απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση απώλειας, θα γίνεται εντοπισμός σημείου διαρροής, επισκευή και συμπλήρωση με ψυκτικό μέσο
- Καθαρισμό αποχέτευσης και λεκάνης συμπυκνωμάτων των μηχανημάτων
- Καθαρισμό εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) , και επιθεώρηση για πιθανή διάβρωση
- Επιθεώρηση σωληνώσεων και μονώσεων ψυκτικών κυκλωμάτων

Στο τέλος των εργασιών θα γίνει τεχνική έκθεση και προσφορά που θα αναφέρεται η τιμή ανά kg του ψυκτικού μέσου, η ανταλλακτικό, (αν απαιτηθεί) το οποίο θα χρεωθεί χωριστά κατόπιν ενημέρωσης από τον ανάδοχο προς την Τ.Υ. του Νοσοκομείου για την ποσότητα και το είδος του ανταλλακτικού που απαιτήθηκε.

ΓΡ.ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

