

Εργασίες συντήρησης – καθαρισμού αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων

Η εργασία καθαρισμού και συντήρησης αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων (περίπου 140) θα περιλαμβάνει:

- Καθαρισμό των φίλτρων των εσωτερικών μονάδων και πλύσιμο όσων είναι πλενόμενα
- Έλεγχο ομαλής λειτουργίας ανεμιστήρων και σωστής φοράς περιστροφής
- Αμπερομέτρηση συμπίεστών, έλεγχο ηλεκτρικών συνδέσεων και καλής λειτουργίας συμπίεστών
- Έλεγχο απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση απώλειας, θα γίνεται εντοπισμός σημείου διαρροής, επισκευή και συμπλήρωση με ψυκτικό μέσο
- Καθαρισμό αποχέτευσης και λεκάνης συμπυκνωμάτων των μηχανημάτων
- Καθαρισμό εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) με χρήση αντλίας χημικού υγρού, και επιθεώρηση για πιθανή διάβρωση
- Επιθεώρηση σωληνώσεων και μονώσεων ψυκτικών κυκλωμάτων.
- Ο συνολικός αριθμός των κλιματιστικών αφορά και τα περιφερικά ιατρεία του νοσοκομείου, που κατόπιν υποδείξεως της τεχνικής υπηρεσίας θα ορίζεται και το ραντεβού για την συντήρηση τους.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: $70 \times 25 \text{ €} = 1750 \text{ €}$ συν ΦΠΑ το έτος.

Στο τέλος των εργασιών θα γίνει καταμέτρηση των μονάδων που συντηρήθηκαν (η προσφορά θα δοθεί ανά τεμάχιο). Στην προσφορά θα αναφέρεται και η τιμή ανά kg του ψυκτικού μέσου, το οποίο θα χρεωθεί χωριστά κατόπιν ενημέρωσης από τον ανάδοχο προς την Τ.Υ. του Νοσοκομείου για την ποσότητα που απαιτήθηκε.

ΓΡ.ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ.ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Αποστολέας: ety ety@hc-crete.gr

Ημερομηνία Αποστολής: Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026

Προς: Κεντρικό Πρωτόκολλο

Αποδέκτες: 'ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Διοικητής' dioikitis@agnhosp.gr, 'Διοίκηση ΓΝΗ Βενιζέλειο-Πανάνειο' dioikisi@venizeleio.gr, 'Ιεράπετρα' info@ierapetrahospital.gr, 'Ιεράπετρα - Διοικητής' dioikitis@ierapetrahospital.gr, 'Νεάπολη γενικό' neaphosp@0529.syzefxis.gov.gr, 'ΝΕΑΠΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ' dioikitria@0529.syzefxis.gov.gr, 'ΠΑΓΝΗ Αναπληρωτής Διοικητής' an.dioikitis@pagni.gr, 'ΠΑΓΝΗ Διοικητής' dioikitis@pagni.gr, 'ΡΕΘΥΜΝΟ Διοικητής' rethymnohospital@gmail.com, 'ΣΗΤΕΙΑ Διοικητής' dioikitis@ghsitia.gr, 'Χανιά Αναπληρωτής Διοικητής' andioikitis@chaniahospital.gr, 'ΧΑΝΙΑ Διοικητής' dioikitis@chaniahospital.gr, protokolo@chaniahospital.gr

Θέμα Εγγράφου: «Διασφάλιση απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων των δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων υγείας»

Καλησπέρα σας

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των μονάδων υγείας και της προστασίας της υγείας ασθενών και προσωπικού, σας ενημερώνουμε για την υποχρέωση όλων των Νοσοκομείων για την τακτική συντήρηση, επιθεώρηση και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού για όλους τους χώρους των δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων υγείας.

Η επαρκής λειτουργία των συστημάτων ψύξης και αερισμού είναι καθοριστικής σημασίας για:

- Τη διατήρηση κατάλληλων συνθηκών θερμικής άνεσης και υγιεινής.
- Την πρόληψη επιβάρυνσης της υγείας των ασθενών και των επισκεπτών.
- Τη διασφάλιση ορθών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό.
- Την εύρυθμη λειτουργία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείστε να μεριμνήσετε για τα εξής:

1. **Τακτική επιθεώρηση** όλων των κεντρικών και επιμέρους μονάδων κλιματισμού και εξαερισμού.
2. **Κατάρτιση και επικαιροποίηση προγράμματος προληπτικής συντήρησης**, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες των κατασκευαστών. Στο πρόγραμμα να ληφθούν υπόψη και οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες (καύσωνας, ακραία καιρικά φαινόμενα).
3. **Έλεγχο επάρκειας ανταλλακτικών και αναλωσίμων** (φίλτρα, ιμάντες, ψυκτικά υγρά κ.λπ.) και πρόβλεψη για άμεση προμήθεια όπου απαιτείται.
4. **Διασφάλιση άμεσης τεχνικής υποστήριξης**, με ίδια μέσα ή μέσω συμβάσεων.
5. **Τήρηση αρχείου συντήρησης και παρεμβάσεων**, διαθέσιμου σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

Επισυν : Έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αριθμ. πρωτ.Α3β/Γ.Π. οικ. 13165/17-03-2026

Με εκτίμηση,

Πετούση Μαρία

Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας

7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

☎ 2813404344, 2813404408 ✉ mpetousi@hc-crete.gr, ety@hc-crete.gr





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ : ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Μακεδονίας 6 - 8
Ταχ. Κωδ. : 104 33
Πληροφορίες : Α. Λυριτζής
Τηλέφωνα : 210 - 82.08.735
Ηλ. Δ/νση : alyritzis@moh.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 17 / 03 / 2026
Αρ. Πρωτ. : Α3β/Γ.Π. οικ. 13165

ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ : «Διασφάλιση απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων των δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων υγείας».

Σχετ: α) Το άρθρο 3 της Υ.Α. Δ6/Β/14826/2008 (ΦΕΚ 1122/Β/17-6-2008)
β) Το άρθρο 3 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/2022 (ΦΕΚ 3424/Β/2-7-2022)

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των μονάδων υγείας και της προστασίας της υγείας ασθενών και προσωπικού, ενημερώνουμε με την παρούσα εγκύκλιο την υποχρέωση όλων των Νοσοκομείων για την τακτική συντήρηση, επιθεώρηση και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού για όλους τους χώρους των δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων υγείας.

Η επαρκής λειτουργία των συστημάτων ψύξης και αερισμού είναι καθοριστικής σημασίας για:

- Τη διατήρηση κατάλληλων συνθηκών θερμικής άνεσης και υγιεινής.
- Την πρόληψη επιβάρυνσης της υγείας των ασθενών και των επισκεπτών.
- Τη διασφάλιση ορθών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό.
- Την εύρυθμη λειτουργία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.


Κατόπιν των ανωτέρω, καλείστε να μεριμνήσετε για τα εξής:

1. Τακτική επιθεώρηση όλων των κεντρικών και επιμέρους μονάδων κλιματισμού και εξαερισμού.

2. Κατάρτιση και επικαιροποίηση προγράμματος προληπτικής συντήρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες των κατασκευαστών. Στο πρόγραμμα να ληφθούν υπόψιν και οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες (καύσωνας, ακραία καιρικά φαινόμενα).
3. Έλεγχος επάρκειας ανταλλακτικών και αναλωσίμων (φίλτρα, ιμάντες, ψυκτικά υγρά κ.λπ.) και πρόβλεψη για άμεση προμήθεια όπου απαιτείται.
4. Διασφάλιση άμεσης τεχνικής υποστήριξης, με ίδια μέσα ή μέσω συμβάσεων.
5. Τήρηση αρχείου συντήρησης και παρεμβάσεων, διαθέσιμου σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων παρακαλούνται να εποπτεύουν την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω και να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια για τυχόν σοβαρά προβλήματα ή αδυναμία συμμόρφωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ



ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

ΕΠΗΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΥ ΤΜΗΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

